

2026年度 計画書(購買)

1. 工事件名	泊脱臭装置および排ガス処理装置の更新	
2. 工事担当箇所	泊発電所 安全管理課 環境Gr	
3. 工事場所住所	古宇郡泊村大字堀株村字山ノ上 219 番地 1	
4. 工事目的	経年により、不具合が発生する可能性が高い当該設備を更新する。	
5. 工事内容	脱臭装置および排ガス処理装置の設置と既設設備の除却	
6. 予定工事期間	(着工) 2026年10月1日 (竣工) 2027年3月31日	
7. 見積依頼予定時期	2026年6月	
8. 見積参加申込書受付期限	2026年5月	
9. 見積参加申込書受付場所	調達部 泊調達グループ	
10. 見積参加条件	<p>(1)要求仕様</p> <p>(2)据付調整条件</p> <p>(3)登録業種</p> <p>(4)取引(類似)実績</p> <p>(5)相当品可否</p> <p>(6)その他</p>	<p><脱臭装置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・排ガス中に含まれる悪臭成分を除去・分解するもの ・処理風量:3,000m³/h以上 ・活性炭を用いて悪臭成分を除去 ・水循環方式 <p><排ガス処理装置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・化学分析で発生する排ガス中に含まれる有毒ガスを無害化し水素イオン濃度を調整するもの ・処理風量:12,000m³/h以上 ・苛性ソーダを用いて有毒ガスを無害化 ・水循環方式 <p>据付調整有 ※現地動作確認他、受渡し前の確認試験有</p> <p>据付調整に伴う必要な「登録業種」</p> <p>取引(類似)実績の有無 ・取引先登録を終えていること</p> <p>本案を提出することを条件に、代案の提出を認める。 なお、この場合においては「代案提案書」および「見積仕様書」3部を提出すること。</p> <p>・引渡条件は、指定場所持込据付調整渡しとする。</p>