泊発電所3号機建設現場におけるボヤについて

泊発電所3号機は建設中のところ、12月19日13時15分頃、作業員が原子炉建屋3階において、仮設の配管用高周波加熱装置にぶら下げられたポリエチレン製の土のう袋から火が出ているのを発見し、直ちに消火器で消火しました。

ボヤの原因については、配管用高周波加熱装置の故障の可能性も含め、現在調査中です。

なお、今回の事象による外部への放射能の影響及び負傷者はありません。 また、泊発電所1、2号機の運転には支障ありません。

本件については、北海道及び地元四カ町村に連絡済です。

<添付資料>

• 泊発電所 3 号機 3 階配置図

以上

(お問い合せ先)

北海道電力株式会社広報部報道グループ

TEL:011-251-4076 (直通)

