

平成7年4月13日
北海道電力株式会社

アスファルト固化装置点検中における作業員の負傷

当社、泊発電所アスファルト固化装置復水タンク点検作業については、去る3月24日に作業員の負傷が発生したため作業を中断しておりました。

このたび、今後、同様の事象が発生しないよう次の対策を講じたうえで、作業を再開することといたしました。

[対策]

タンク内部の作業の際、その場所が可燃性雰囲気にならないようにします。
具体的には今回のようなタンク内洗浄作業には、不燃性の洗浄液を使用します。

以 上