

廃掃法に基づく地下水および放流水の水質検査結果(4ブロック)

地下水の水質検査				
検査対象	単位	検査結果		基準値
試料採取箇所	-	S1	S2	
採取日	-	2024/7/29		
結果の得られた日	-	2024/9/30		
アルキル水銀化合物	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	検出されないこと
総水銀	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.0005以下
カドミウム	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.003以下
鉛	mg/L	定量下限値未満	0.001	0.01以下
六価クロム	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.05以下
砒素	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.01以下
全シアン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.02以下
四塩化炭素	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.1以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.002以下
チウラム	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.006以下
シマジン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.02以下
ベンゼン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.01以下
セレン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.01以下
クロロエチレン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.002以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.04以下
1,4-ジオキサン	mg/L	定量下限値未満	定量下限値未満	0.05以下

放流水の水質検査				
検査対象		単位	検査結果	基準値
採取日		-	2024/7/31	
結果の得られた日		-	2024/9/30	
アルキル水銀化合物		mg/L	定量下限値未満	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の化合物		mg/L	定量下限値未満	0.005以下
カドミウム及びその化合物		mg/L	定量下限値未満	0.03以下
鉛及びその化合物		mg/L	0.02	0.1以下
有機燐化合物		mg/L	定量下限値未満	1以下
六価クロム化合物		mg/L	定量下限値未満	0.5以下
砒素及びその化合物		mg/L	定量下限値未満	0.1以下
シアン化合物		mg/L	定量下限値未満	1以下
ポリ塩化ビフェニル		mg/L	定量下限値未満	0.003以下
トリクロロエチレン		mg/L	定量下限値未満	0.1以下
テトラクロロエチレン		mg/L	定量下限値未満	0.1以下
ジクロロメタン		mg/L	定量下限値未満	0.2以下
四塩化炭素		mg/L	定量下限値未満	0.02以下
1,2-ジクロロエタン		mg/L	定量下限値未満	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	定量下限値未満	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	定量下限値未満	0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	定量下限値未満	3以下
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	定量下限値未満	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン		mg/L	定量下限値未満	0.02以下
チウラム		mg/L	定量下限値未満	0.06以下
シマジン		mg/L	定量下限値未満	0.03以下
チオベンカルブ		mg/L	定量下限値未満	0.2以下
ベンゼン		mg/L	定量下限値未満	0.1以下
セレン及びその化合物		mg/L	0.02	0.1以下
1,4-ジオキサン		mg/L	定量下限値未満	0.5以下
ほう素及びその化合物		mg/L	19	50以下
ふっ素及びその化合物		mg/L	2.2	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物		mg/L	190	200以下
pH		-	7.7	5.8以上8.6以下
BOD		mg/L	2.6	60以下
SS		mg/L	3	60以下
n-ヘキサン抽出物出	鉱物油類	mg/L	定量下限値未満	5以下
	動植物油脂類	mg/L	定量下限値未満	30以下
フェノール類含有量		mg/L	定量下限値未満	5以下
銅含有量		mg/L	定量下限値未満	3以下
亜鉛含有量		mg/L	定量下限値未満	2以下
溶解性鉄含有量		mg/L	定量下限値未満	10以下
溶解性マンガン含有量		mg/L	定量下限値未満	10以下
クロム含有量		mg/L	定量下限値未満	2以下
大腸菌群数		個/mL	460	3000以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	0.000063	10以下