

然別第二発電所の概要について

所在地	北海道上川郡新得町
運転開始年月	1953年8月
発電所出力	7,400kW(300kW増)
有効落差	102.61m
使用水量	8.50m ³ /s
水車型式・台数	立軸フランシス水車・1台



発電所



発電機

【参考】設備更新を伴わない最大出力増加の取り組み事例

発電所名	変更前出力 [kW]	変更後出力 [kW]	実施時期
あいべつ 愛別発電所	5,500	5,600 (100増)	2015年10月
しびない 志比内発電所	1,300	1,600 (300増)	2015年10月
とやま 砥山発電所	10,000	10,200 (200増)	2016年1月
いわちし 岩知志発電所	13,500	14,300 (800増)	2016年4月
おくさる 奥沙流発電所	15,000	15,800 (800増)	2018年4月
せとせ 瀬戸瀬発電所	25,000	25,500 (500増)	2020年3月
うさつぷ 右左府発電所	25,000	25,600 (600増)	2020年3月
ピリカ発電所	4,000	4,230 (230増)	2020年3月

以上