

2028年度向けブラックスタート機能の公募 ご意見に対する回答

2023年10月13日 北海道電力ネットワーク株式会社

番号	該当箇所	意見	回答
1	要綱 (P 2) ブラックスタート機能募集要綱	<p>・「当社の電力系統において広範囲に及ぶ停電等が発生した場合」とありますが、等の解釈として何が含まれているのでしょうか。</p> <p>要綱では本文以外は全て停電した場合を対象としているように読めます。</p>	<p>全系統に及ぶ停電と、一部系統における停電を指します。</p>
2	要綱 (P 7) 用語の定義 (6) 必要電力 (kW)、必要電力量 (kWh)	<p>・「※安定負荷とは、系統復旧に必要な発電所等の所内電源を供給しても、ブラックスタート機の最低出力に満たない場合に、安定運転のために送電する一般需要のことをいいます。」のフォントサイズが大きいくことに違和感がございます。</p>	<p>誤植です。</p> <p>フォントサイズを統一いたします。</p>
3	要綱 (P 13) 6.入札の条件 (2)契約電源等の運用 a. 全系統ブラックスタート (a) ブラックスタート機能の維持	<p>・「なお、需給ひっ迫時には、ブラックスタート必要電力量 (kWh) の一部を緊急時の一般送配電事業者の運用として使用する場合があります。」とありますが、使用された場合の清算方法は協議事項でしょうか。</p> <p>kWhの回復については、清算のうえ事業者で回復もしくは清算せずにTSOが回復するか等、このような疑問点については全て協議のうえ、申合書等にて決められる認識で良いでしょうか。</p>	<p>緊急時対応として、TSOによる一時運用では使用した水位を、一時運用の範囲内で元に戻すため、精算は不要と考えております。</p>
4	要綱 (P 17) 8. 落札案件の決定 (1) 落札案件の決定 a. 評価用入札価格の算定	<p>・容量市場からの想定期待利潤算定式について注釈位置に誤りがあると思われます。</p> <p>【誤】想定期待容量$\times 1 \times 2023$年度容量市場メインオークションの指標価格 (NetCONE : ●, ●●●円/kW) - 想定経過措置控除額$\times 2$</p> <p>【正】想定期待容量$\times 1 \times 2 \times 2023$年度容量市場メインオークションの指標価格 (NetCONE : 9,769円/kW) - 想定経過措置控除額$\times 3$</p>	<p>誤植です。</p> <p>想定期待容量$\times 1 \times 2 \times 2023$年度容量市場メインオークションの指標価格 (NetCONE : 9,769円/kW) - 想定経過措置控除額$\times 3$ に修正いたします。</p>
5	契約書 第1条 ブラックスタート機能の提供 他	<p>・文中で言及されている別紙1 (契約電源等一覧) がひな型に含まれておりません。</p>	<p>募集時の契約書 (ひな型) には添付いたします。</p>