

宇円別系統 予想潮流

【留意事項】

潮流値は、現時点で想定される条件において算出したものであり、実際の潮流値とは異なる可能性があります。

想定断面
夏季軽負荷期

送電線 想定潮流

送電線No.	電圧 (kV)	送電線名	潮流正方向	潮流 (MW)	備考
2	66	釧路線	宇円別変電所 → 他社分岐	-50	
7	66	星が浦線	宇円別変電所 → 星が浦変電所	-54	
9	66	鳥取線	星が浦変電所 → 他社分岐	-86	
11	66	鳥取線	他社分岐 → 鳥取変電所	-86	
13	66	音別線	宇円別変電所 → 音別変電所	-31	
15	66	庶路線	宇円別変電所 → 釧白支線1号線分岐	-44	
16	66	十勝2号線	宇円別変電所 → 釧白支線2号線分岐	-41	
17	66	釧白支線	釧白支線1・2号線分岐 → 他社分岐	-38	
19	66	釧白支線	他社分岐 → 釧白変電所	-38	
21	66	庶路線	釧白支線1号線分岐 → 庶路変電所	-6	
22	66	十勝2号線	釧白支線2号線分岐 → 西庶路支線分岐	-9	
25	66	十勝2号線	西庶路支線分岐 → 白糠変電所	-3	
30	66	十勝2号線	音別変電所 → 浦幌変電所	0	
33	66	飽別線	宇円別変電所 → 舌辛変電所	-8	

変圧器 想定潮流

変電所No.	電圧 (kV)		変電所名	潮流 (MW)*	備考
	一次	二次			
				該当なし	

※高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。